



JWWA-GLP131  
水道GLP認定

# 水質検査成績書

第 CC10900005-001 号 1/2

発行日 令和3年9月16日  
検査終了日 令和3年9月16日

株式会社 川根町温泉

様

水道水水質検査機関—厚生労働省登録第126号  
建築物飲料水水質検査業—静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和3年9月9日 ご依頼を受けました  
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地  
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	島田市川根温泉						
採水場所	厨房蛇口	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	21.1 °C	気温	23 °C		
採水年月日	令和3年9月9日	10時40分	天候	前日 晴	当日 雨		
採水者	中村	残留塩素 (参考値)	0.2 mg/L				
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値			
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.1 mg/L以下
大腸菌		検出されない	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03 mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03 mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	プロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09 mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.2 mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.3 mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.02 未満	1.0 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2	200 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	39	300 mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	77	500 mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.7	3 mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 mg/L以下	pH値		7.0	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 mg/L以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06 mg/L以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03 mg/L以下	色度	度	1.0	5度以下
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1 mg/L以下	濁度	度	1.1	2度以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 mg/L以下	— 以下余白 —			
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

